



Instandhaltung von mobilen Feuerlöschgeräten nach DIN 14406-EN 3

Tätigkeiten für Feuerlöscher

Routineprüfung

- Kontrolle des freien Zugangs zu den Einrichtungen
- Kontrolle der Kennzeichnungen
- Kontrolle auf äußere Beschädigungen

Wartung

- Prüfung der Beschriftungen, der Armaturen, der Schläuche und Sicherungen
- Prüfung der Fälligkeit von Prüffristen nach der Druckbehälterverordnung
- Prüfung der Schutzanstriche, Kunststoff-Formteile auf Beschädigung
- Prüfung der Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen auf Funktion
- Prüfung des Löschmittels auf Gewicht, Volumen und Wiederverwendbarkeit
- Optische Prüfung von Druckschläuchen, Dichtstellen und Dichtungen
- Prüfung von Druckleitungen auf Funktion und freien Durchgang
- Prüfung des Treibgases auf Druck und Gewicht
- Ausstellen eines Prüfberichts und Anbringen eines Prüfvermerkes

Zusätzliche Leistungen

- Reparaturen der Auslöse- und Unterbrechungseinrichtungen
- Neufüllungen von Feuerlöschern
- Abdrücken von Schläuchen
- Behälter- Innenrevision, Behälter-Druckprüfungen
- Beschriftungen nach Instandhaltung und Füllung
- Ersatzteile für Feuerlöscher

Instandhaltungsbericht

- Datum (Jahr, Monat) der durchgeführten Instandhaltung
- Prüfergebnis / Folgeprüfung erforderlich
- Datum (Jahr, Monat) der nächsten Instandhaltung

Instandhaltungsetikett

- Das Wort "geprüft" muß enthalten sein
- Name und Adresse des Unternehmens, bei dem der Sachkundige beschäftigt ist
- Eindeutige Identifikation des Sachkundigen (Sachkundigennummer)
- Datum (Jahr, Monat) der durchgeführten Instandhaltung

Wartungsintervalle

mindestens alle 2 Jahre prüfen

- **Brandschutztechnische Prüfung**
- **Sicherheitstechnische Prüfung bzw. Ventilprüfung**

nach 10 Jahren Instandhaltung nach Druckbehälter - VO