

Brandschutztür

Wartung von Brandschutztüren

Leistungsumfang

Routineüberprüfung

- Kontrolle des freien Zugangs zu den Einrichtungen
- Kontrolle der Kennzeichnungen
- Kontrolle auf äußere Beschädigungen

Sichtprüfung

- Visuelle Kontrolle der Anlage und feststellen augenscheinlicher Defekte
- Kontrolle auf Verschmutzungen
- Kontrolle der Kennzeichnung bzw. der Beschriftung

Schließkontrolle

- Prüfung des Türschließers auf Sitz und Verschleiß
- Kontrolle des Schließers auf Schließgeschwindigkeit
- Kontrolle der Befestigungsschrauben auf festen Sitz
- Kontrolle der Leichtgängigkeit des Schließers

Prüfung der Türen

- Überprüfung der mechanischen Stabilität bzw. Befestigung der Türen
- Kontrolle der Leichtgängigkeit der Türen

Reinigung und Pflege

- Säubern und Einfetten der beweglichen Teile, Gestänge und Führungen
- Säubern der Zentralen und Auslösetaster, Beseitigung kleinerer Korrosions- bzw. Lackschäden

Abschließende Kontrollen

- ggf. Nachjustieren bzw. Nachspannen der Einstell- und Befestigungselemente
- ggf. Ausführung kleinerer Reparaturen bzw. Austausch defekter Teile
- Anbringen eines Prüfvermerks
- Ausstellen des Wartungsberichtes

Wartungsintervalle

mindestens monatlich prüfen
Routineprüfung durch den Betreiber

mindestens jährlich prüfen
Gesamte Anlage durch Sachkundigen