



## Wartung von Wandhydranten nach DIN 14461 Teil 1 und Teil 2, DIN 14811, DIN 14818

### Tätigkeiten für Steigleitung "nass" und "nass / trocken" DIN 671-3

#### Routineüberprüfung

- Kontrolle des freien Zugangs zu den Einrichtungen
- Kontrolle der Beschilderungen
- Kontrolle der Lesbarkeit der Bedienungsanleitung
- Kontrolle auf äußere Beschädigungen
- Kontrolle der Plombierung

#### Jährliche Wartung

- Kontrolle des freien Zugangs zu den Einrichtungen
- Kontrolle auf Beschädigungen und Undichtheiten
- Kontrolle der Lesbarkeit der Bedienungsanleitung
- Kontrolle der Beschilderungen und Kennzeichnungen
- Kontrolle der Wandbefestigungen
- Kontrolle der Bedienbarkeit und Gängigkeit aller Bauteile
- Schlauch ausrollen und unter Druck setzen
- Kontrolle des Ruhe- und Fließdrucks an jeder Anschlussstelle
- Kontrolle des Schlauches auf Dichtheit und ausreichende Länge
- Kontrolle des Strahlrohres auf Gängigkeit und Dichtheit des Schaltorgans
- Verplombung der Schlauchanschlusseinrichtung
- Anbringen eines Prüfvermerkes und Ausstellen des Prüfberichtes

#### Fünffährige Instandhaltung

- Prüfung jeder Schlauchhaspel auf inneren Druckwiderstand
- Ausrollen des Schlauches und Prüfung auf Risse
- Druckprüfung der Verbindungsschläuche und Verbindungsteile

#### Instandhaltungsbericht

- Datum (Jahr, Monat) der durchgeführten Instandhaltung
- Prüfergebnis / Folgeprüfung erforderlich
- Datum (Jahr, Monat) der nächsten Instandhaltung

#### Instandhaltungsetikett

- Das Wort "geprüft" muß enthalten sein
- Name und Adresse des Unternehmens, bei dem der Sachkundige beschäftigt ist
- Eindeutige Identifikation des Sachkundigen (Sachkundigennummer)
- Datum (Jahr, Monat) der durchgeführten Instandhaltung

#### Wartungsintervalle

mindestens jährlich prüfen - Gesamte Anlage nach DIN durch Sachkundigen